

«СӨЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІНІҢ «ШАЛ АҚЫН
АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ
«СТУПИНКА НЕГІЗГІ МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СТУПИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»
КОММУНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА ШАЛ
АКЫНА» КОММУНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ступинка селосы

село Ступинка

«СӨЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ
«ШАЛ АҚЫН АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
«СТУПИНКА НЕГІЗГІ МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ


№ 66
16" сч 2022 ж.

Вр. и.о. начальника ОЧС
района Шал акына
майору гражд.защиты
Кайнестову Б.К.

Довожу до Вашего сведения, что незначительные и значительные нарушения
указанные в предписании об устройении нарушений №10 от 16.03.2022 устранены в
полном объеме.

подтверждающие документы прилагаются.

Директор школы



Ергалиева С.К.

Кіріс № 457
2022 жыл 16.04
ҚР ГЖМ СҚО Шал акын атындағы аудандық ТЖБ

Бұзушылықты жою туралы ұйғарым
Предписание об устранении нарушений № 10

с. Ступинка
(Актіні толтыру орны/место составления акта)

2022 жылғы/года 16.03
Уақыты/Время 15 час. 30 мин.

1. Мемлекеттік органның атауы/Наименование органа контроля и надзора РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям района Шал акына Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области МЧС РК»
2. Бақылау және қадағалау жүргізуге негіз болған актінің датасы мен нөмірі/Дата и номер акта о назначении проверки/профилактического контроля, на основании которого проведена проверка № 2259560003000012/00010 от 24.02.2022 г..
3. Тексеру/бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау жүргізуге уәкілетті тұлғаның (тұлғалардың) тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы/Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку/профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора Анисов Омир Кошкарбаевич – инженер Отдел по чрезвычайным ситуациям района Шал акына Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области МЧС РК.
4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (занды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты тексеру/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)), оның орналасқан жері, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН), аумақтың учаскесі/Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора), его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН), участок территории проверки директора КГУ «Ступинской ОПШ» КГУ «Отдел образования района Шал акына» КГУ «Управление образования акимата СКО», БИН 970340003382, Ергалиева Сауле Кенесаровна,
5. Тексеру/бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау жүргізудің датасы, орыны мен кезеңі/Дата, место и период проведения проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора 16.03.2022 г. проведена проверка по особому порядку по соблюдению требований законодательства Республики Казахстан в области гражданской защиты (пожарной безопасности) КГУ «Ступинской ОПШ» КГУ «Отдел образования района Шал акына» КГУ «Управление образования акимата СКО», по адресу: СКО, район Шал акына, с. Ступинка, ул. Қоскөл, 1, в период с 16.03.2022 г., по 16.03.2022 г..
6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-1-бабының 3-бөлігін ескере) келесі іс-шараларды орындауды ұйғарамын/За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:

№	Объектілер тізімі/ Перечень объектов	Анықталған бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)/Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов, по которым выявлены нарушения)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы/Оценка степени риска	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері/ Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	<u>КГУ</u> <u>«Ступинской</u> <u>ОШ»</u>	Отсутствуют приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности на отдельных участках работ. <i>Основание: п. 1-2 «Правил пожарной безопасности» утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 9.10.2014 года №1077 (далее – Правил).</i> Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности (далее - Проверочный лист) приложение 3 п.3	незначительное	Разработать и утвердить приказ. <u>18.04. 2022 г.</u>
2	<u>КГУ</u> <u>«Ступинской</u> <u>ОШ»</u>	Отсутствует должностные лица ответственные за эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания (перезарядке ручных огнетушителей) и планово-предупредительного ремонта. <i>Основание: п. 2-4 Правил</i> Проверочный лист приложение 3 п.4	незначительное	Утвердить должностное лицо. <u>18.04. 2022 г.</u>
3	<u>КГУ</u> <u>«Ступинской</u> <u>ОШ»</u>	Отсутствует специальный журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния	незначительное	Завести специальный журнал <u>18.04. 2022 г.</u>

		первичных средств пожаротушения. Основание: п. 2-8 Правил Проверочный лист приложение 3, п.5.		
4	КГУ «Ступинской ОШ»	В помещении кухни допускается установка не исправных первичных средств пожаротушения. Основание: п.2-27 «Правил пожарной безопасности» утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 9.10.2014 года №1077. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности (далее - Проверочный лист) Проверочный лист приложение 3, п.48.	значительное	Заменить первичное средства пожаротушения. <u>18.04. 2022 г.</u>
5	КГУ «Ступинской ОШ»	Не вывешены инструкции по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики для дежурного персонала. Основание: п.2-12 - Правил Проверочный лист приложение 3, п.129.	незначительное	Разработать и вывесить инструкции. <u>18.04. 2022 г.</u>

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның), сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың ұйғарыммен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту/Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

Ознакомление представлено
Сердеев

8. Ұйғарымды енгізді (тексеру/бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды жүргізген уәкілетті органның лауазымды тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы)/Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку/профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, подпись)

Исписан ОЧС *О. Ахисов*

9. Ұйғарымды алдым (занды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), оның қолы)/Предписание получил (ФИО (при его наличии), руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись



Тексеру нәтижесі бойынша акті Акт о результатах проверки № 10

с. Ступинка

2022 жылғы/года 16.03

(Актіні толтыру орны/место составления акта)

Уақыты/Время 15 час. 30 мин.

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органның атауы/Наименование органа контроля и надзора РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям района Шал ақына Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области МЧС РК»
2. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің номері мен датасы/Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 2259560003000012/00010 от 24.02.2022 г.
3. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің номері мен датасы/Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку Анисов Омир Кошкарбасвич – инженер Отдел по чрезвычайным ситуациям района Шал ақына Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области МЧС РК
4. Тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы/Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки директора КГУ «Ступинской ОШ» КГУ «Отдел образования района Шал ақына» КГУ «Управление образования акимата СКО», Ергалиева Сауле Кенесаровна
5. Тексерудің датасы, орыны мен кезеңі/Дата, место и период проведения проверки 16.03.2022 года КГУ «Ступинской ОШ» КГУ «Отдел образования района Шал ақына» КГУ «Управление образования акимата СКО», по адресу: СКО, район Шал ақына, с. Ступинка, ул. Қоскөл, 1, в период с 16.03.2022 г., по 16.03.2022 г., проведена проверка по особому порядку проведения проверок (тематическая) по соблюдению требований законодательства Республики Казахстан в области гражданской защиты (пожарной безопасности).
6. Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқа фабула)/Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) По результатам проведения проверки КГУ «Ступинской ОШ» КГУ «Отдел образования района Шал ақына» КГУ «Управление образования акимата СКО», выявлены нарушения требований в сфере гражданской защиты (пожарной безопасности).
7. Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және талапардың тармақтары/Наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения

№	Объектілер тізімі/Перечень объектов	Анықталған бұзушылықтар тізімі/Перечень выявленных нарушений	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы/Пункты требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения
1	КГУ «Ступинской ОШ»	Отсутствуют приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности на отдельных участках работ.	Основание: п. 1-2 «Правил пожарной безопасности» утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 9.10.2014 года

			№1077 (Приказ МЧС РК от 21.02.2022 №55) (далее – <i>Правил</i>). Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности (далее - Проверочный лист) приложение 3 п.3
2	КГУ «Ступинской ОШ»	Отсутствуют должностные лица ответственные за эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания (перезарядке ручных огнетушителей) и планово-предупредительного ремонта.	Основание: п. 2-4 <i>Правил</i> Проверочный лист приложение 3 п.4
3	КГУ «Ступинской ОШ»	Отсутствует специальный журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения.	Основание: п. 2-8 <i>Правил</i> Проверочный лист приложение 3, п.5.
4	КГУ «Ступинской ОШ»	В помещении кухни допускается установка не исправных первичных средств пожаротушения.	Основание: п.2-27 « <i>Правил пожарной безопасности</i> » утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 9.10.2014 года №1077. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности (Приказ МЧС РК от 21.02.2022 №55) (далее - Проверочный лист) Проверочный лист приложение 3, п.48.
5	КГУ «Ступинской ОШ»	Не вывешены инструкции по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики для дежурного персонала.	Основание: п.2-12 - <i>Правил</i> Проверочный лист приложение 3, п.129.

8. Тексеру жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы/Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку
Инженер ОЧС района Шал ақына
старший лейтенант гражданской защиты



О. Анисов

9. Тексеру субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту/Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Ознакомился присутствовал
Брлест

10. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар/Замечания и (или) возражения по результатам проверки Брлест
приложение на « » листах.

11. 2022 жылғы/года «10» сентября

Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз.

Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет.

Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.

Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений.

В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений.

Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.