

Тексеру нәтижесі бойынша акті Акт о результатах проверки № 2

2021 жылғы/года 12.03

Уақыты/Время 17 час. 00 мин.

с. Ступинка

(Актіні толтыру орны/место составления акта)

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органның атауы/Наименование органа контроля и надзора РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям района Шал акына Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области МЧС РК»
2. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің номері мен датасы/Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 2159560003000012/00009 от 19.02.2021 г.
3. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің номері мен датасы/Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку Мусин Еркен Бекжанович – старший инженер Отдел по чрезвычайным ситуациям района Шал акына Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области МЧС РК
4. Тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы/Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки директор КГУ «Ступинская ОШ» КГУ «Отдел образования района Шал акына» КГУ «Управление образования акимата СКО». Ергалиева Сауле Кенесаровна
5. Тексерудің датасы, орыны мен кезеңі/Дата, место и период проведения проверки 12.03.2021 года КГУ КГУ «Ступинская ОШ» КГУ «Отдел образования района Шал акына» КГУ «Управление образования акимата СКО», по адресу: СКО, район Шал акына, с. Ступинка, ул. Қоскөл, 1, в период с 12.03.2021 г по 12.03.2021 г., проведена проверка по особому порядку проведения проверок (тематическая) по соблюдению требований законодательства Республики Казахстан в области гражданской защиты (пожарной безопасности).
6. Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқа фабула)/Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) По результатам проведения проверки КГУ «Ступинская ОШ» КГУ «Отдел образования района Шал акына» КГУ «Управление образования акимата СКО», выявлены нарушения требований в сфере гражданской защиты (пожарной безопасности).
7. Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және талапардың тармақтары/Наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения

№	Объектілер тізімі/Перечень объектов	Анықталған бұзушылықтар тізімі/Перечень выявленных нарушений	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы/Пункты требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения
1	КГУ «Ступинская ОШ»	Не все работники прошли обучение по программе пожарно-технического	Основание: п.29 «Правил обучения работников организации и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных

		минимума.	программ по обучению мерам пожарной безопасности» утвержденного приказом МВД Республики Казахстан от 9.06.2014 года №276 . Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности (далее - Проверочный лист) приложение 3 п.12
2	КГУ «Ступинская ОШ»	В здании школы установленная пожарная сигнализация содержится в не исправном состоянии.	Основание: п. 1-5 «Правил пожарной безопасности» утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 9.10.2014 года №1077(далее – Правил). Проверочный лист приложение 3 п.28
3	КГУ «Ступинская ОШ»	В здании школы в миницентре допускается установка не исправных первичных средств пожаротушения	Основание: п.2-27 Правил Проверочный лист приложение 3, п.48.
4	КГУ «Ступинская ОШ»	Здании школы на втором этаже в актовом зале допускается загромождение эвакуационных путей и выходов различными материалами.	Основание: п/п.1 п.2-44 Правил Проверочный лист приложение 3, п.63.
5	КГУ «Ступинская ОШ»	В кабинетах казахского языка, социолога, начальных классов допускается использования поврежденных розеток.	Основание: п/п.2 п.6-4 Правил Проверочный лист приложение 3 п.74
6	КГУ «Ступинская ОШ»	В здании школы на третьем этаже в складском помещении, на втором этаже в архиве, на первом этаже кухне в складе, кабинете физрука допускается эксплуатация светильника со снятым плафоном предусмотренного конструкцией светильника.	Основание: п/п.4 п.6-4 Правил Проверочный лист приложение 3, п.76.

8. Тексеру жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы/Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Старший инженер ОЧС района Шал акына
старший лейтенант гражданской защиты

 Е. Мусин

9. Тексеру субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту/Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлено директор Брашнев С.С. Бр

10. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар/Замечания и (или) возражения по результатам проверки _____ нет _____
приложение на « _____ » листах.
11. 2021 жылғы/года « 12 » 03

Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз.

Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет.

Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.

Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений.

В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений.

Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.